

参加意思確認公募及び随意契約に係る情報の公開

日本地下石油備蓄(株) 随意契約:5件、参加意思確認:0件

NO	契約件名	契約日	契約の相手先の商号 又は名称及び所在地	予定価格	契約金額	落札率	業務(工事)概要	随意契約によることとした理由	その他必要な事項 (非公表の理由、一社 応札・応募の状況)
1	久慈国家石油備蓄基地 地下水位観測孔における間隙水圧 を併用した新管理手法に関する技 術援助業務	R5.7.3	危険物保安技術協会 東京都港区虎ノ門四丁 目3番13号	—	¥1,584,000		本業務は、岩盤タンク南東部に設置されている 地下水位観測孔5孔(代替計測孔:W-7、 8,10,12,18孔)のうち、W-12孔を除く4孔におい て、地下水位と間隙水圧の併用計測を利用した 新管理手法の妥当性の確認を行うものである。		
2	菊間国家石油備蓄基地 新W-2孔の運転監視設備としての妥 当性に関する技術援助業務	R5.7.3	危険物保安技術協会 東京都港区虎ノ門四丁 目3番13号	—	¥2,030,000		本業務は、新W-2孔と既設W-2の設置状況並び に地下水位観測孔の現地確認をし、妥当性の評 価を行うものである。	いずれの業務も技術検討業務であり、岩盤タン クの安全性評価あるいは定期保安検査に直結 する極めて特殊な業務で、検討内容が総務省や 地元消防本部等行政とも密接に関係している。 従って、公正かつ中立的な立場で技術検討を加 える必要がある。	
3	串木野国家石油備蓄基地 新W-11孔の運転監視設備としての 妥当性に関する技術援助業務	R5.7.3	危険物保安技術協会 東京都港区虎ノ門四丁 目3番13号	—	¥2,211,000		本業務は、新W-11孔と既設W-11の設置状況並 びに地下水位観測孔の現地確認をし、妥当性の 評価を行うものである。	さらに、業務の特殊性から技術検討において確 立、統一された検討・分析手法と一貫した責任体 制を維持することが必要であり、豊富な経験を有 している業者に担当させる必要があり、契約規 程第40条4項に該当するため。	
4	菊間国家石油備蓄基地 岩盤タンク定期保安検査(設備)に 係る事前確認に関する技術援助	R5.7.3	危険物保安技術協会 東京都港区虎ノ門四丁 目3番13号	—	¥2,322,000		本業務は、岩盤タンクの第3回の定期保安検査 を受検するにあたり、竖坑水封部配管の検査を 代表配管検査によって実施することの前提条件 を確認したうえで、その結果に基づき第3回定期 保安検査用技術資料を作成することの妥当性等 について技術援助を受けるものである。		
5	久慈国家石油備蓄基地 門前住宅駐車場 照明更新工事	R5.7.7	株式会社 細谷地 岩手県久慈市長内町第 17地割100番地10	—	¥560,000		本工事は、福利厚生施設の駐車場に設置してい る水銀灯が経年劣化により全て点灯しない状態 であり、夜間通行時の安全性を確保できない状 態となっているため、補修が必要である。なお、 当該灯具及びランプは既に製造中止となっており、 取替部品が手配できないことから、LEDラン プへ更新する。	本工事は、左記の通り全灯が転倒しない為、可 能な限り早急に改善したいことから、類似工事の 実績もあり、弊社 安全対策や手続きを熟知して いる同社と随意契約を締結する。また、契約規 定細則第30条に該当するため。	